



鉄筋コンクリート補修用防せい材の性能 証明書

証明第 f7-11-2017bn 号

製 品 名 称 : ニッシンボンド
会 社 名 : 日進化成株式会社
代 表 者 : 伊藤 厚志

(証明内容の概要)

鉄筋コンクリート補修用防せい材の性能は、構造物施工管理要領（東・中・西日本高速道路株式会社規格）における鉄筋防錆の性能照査基準に定められた試験方法（一般社団法人 日本建築学会 鉄筋コンクリート補修用防せい材の品質基準(案)）を示す。

本証明書は、上記要領の試験方法に基づき、一般社団法人 日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所が実施した鉄筋コンクリート補修用防せい材の性能評価試験において、その評価基準に合格したことを証明するものである。

一般社団法人 日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所が実施した鉄筋コンクリート補修用防せい材の性能評価試験の試験結果について下記のとおり証明する。

平成 29 年 3 月 31 日

一般社団法人 日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所

所長 眞下 英人

記

1. 証明内容

鉄筋コンクリート補修用防せい材の性能評価試験の結果、所定の試験において構造物施工管理要領が定める評価基準に合格したことを証明する。

2. 施工条件

防せい材の施工は塗布後 23℃で 24 時間養生した後に 60℃にて 24 時間養生し、防せい材を完全硬化させた状態とした。